

部員各位

(一社) 姫路薬剤師会
学校薬剤師部

本日、部員様から質問がございましたので、ご連絡いたします。

質問①

ウォータークーラー設置の学校はウォータークーラーの遊離残量塩素濃度も測定するということですが、報告書のどの欄に結果を書いたらよいのか？

→ 遊離残留塩素濃度検査を4回するうちの1回、ウォータークーラーの遊離残留塩素濃度を検査してください。

飲料水検査結果報告書には4ヶ所の結果記入欄がありますので、そこにご記入ください。

もし、5回検査をされた場合は飲料水検査結果報告書の（指導内容・事後処置）の欄にご記入ください。

質問②

ウォータークーラーは毎朝、5分間の通水が必要と以前の資料には書いてあったが、必要か？

→ 今、設置されている学校のウォータークーラーは毎日5分間、ウォータークーラー内部の水を自動で排水する自動洗浄機能が付いていますので、自動洗浄タイマーの設定をしていたら、毎朝5分の通水をする必要はございません。

質問③

ウォータークーラーの水を水筒に入れて、ちょこちょこ少しずつ1日かけて飲んでよいのか？

→ 毎日水筒の中に入れて持ってくるお茶と同じように飲んでいただけたらいいと思います。

ただ、水筒はもともと無菌ではないので時間が経過とともに微生物は増えます。また、口をつけて飲むため長時間経過すると汚染を受けやすくなります。水筒の洗浄は毎日きちんとしてください。

質問④

給食検査の培地に学校番号、日付等をマジックで書きますが、フタに書いたらいいですか？それとも培地側に書いたらいいですか？

→ 大腸菌の判定時にコロニー判定がしやすいようにフタのほうに書いてください。