

様

印

学校NO.		学校名:									
検査日時:		年	月	日	曜日	時	分	天気:			
学年 組	検査対象時	室温	校庭側・出入口側開閉状況 (開いていたら○、閉まっていたら×)		検査時刻	在室人数	CO2濃度	暖房の状況 1か2に○ ()に使用器具 種類 ストーブなど			
組	授業 開始直後	℃	校庭側		時 分	人	ppm	1 使用 ()			
			出入口側					2 未使用			
	授業 終了直前	℃	校庭側		時 分	人	ppm	1 使用 ()			
			出入口側					2 未使用			
組	授業 開始直後	℃	校庭側		時 分	人	ppm	1 使用 ()			
			出入口側					2 未使用			
	授業 終了直前	℃	校庭側		時 分	人	ppm	1 使用 ()			
			出入口側					2 未使用			

【参考】 二酸化炭素(CO2):その濃度は 1500ppm以下であることが望ましい
(特定建築物に対応する学校では、1000ppm以下)
温度 18℃以上 28℃以下であることが 望ましい

【指導内容・事後処置】